

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Тверской области

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Тверь, улица Дарвина, д. 12 (4822) 42-92-01, ugps@tvcom.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Ржевскому и Зубцовскому районам Тверской области

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Ржев, ул. Калинина д. 57а (48232) 2-05-26, ogpnrzhev@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 34 / 1 / 23

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

юридическому лицу: МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ ДОШКОЛЬНОМУ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ «КОРОБИНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД» в лице Заведующей
МБДОУ «Коробинский детский сад» Шубиной Марии Анатольевны

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество
индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение Распоряжения Заместителя главного государственного инспектора Тверской
области по пожарному надзору Груздева Е.А. (наименование органа ГПН)

№ 34 от "02" марта 2020 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ

“О пожарной безопасности” в период

“ 10 ” 03 2020 г. с 15 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 2 ч

“ 11 ” 03 2020 г. с 09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч.

проведена внеплановая проверка

Тетериным Павлом Петровичем, старшим инспектором - государственным инспектором
Ржевского и Зубцовского районов по пожарному надзору

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ «КОРОБИНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД» по адресу: Тверская область, Зубцовский
район, д. Малое Коробино, ул. Школьная, д. 5а

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,
проводившего(их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Заведующей МБДОУ «Коробинский детский сад» Шубиной Марией Анатольевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ “О пожарной
безопасности” необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной
безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении только выполнен
1	2	3	4	5
1.	Нарушение: Кровля над помещениями детского сада в нарушение требований покрыта горючим материалом – ондулином (требуется металлическая, либо шиферная негорючая) Мероприятия по устранению: Выполнить кровлю здания из негорючего материала	ст. 4 ч. 3 Федерального Закона №123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.4.5 Свод правил 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты». В зданиях I-IV степеней огнестойкости с чердачными покрытиями, при стропилах и (или) обрешетке, выполненных из горючих материалов, кровлю следует выполнять из негорючих материалов, а стропила и обрешетку в зданиях I степени огнестойкости	До 15.02.2021г. включительно	

	<p>подвергать обработке огнезащитными составами I группы огнезащитной эффективности, в зданиях II-IV степеней огнестойкости огнезащитными составами не ниже II группы огнезащитной эффективности по ГОСТ 53292*, либо выполнять их конструктивную огнезащиту, не способствующую скрытому распространению горения.</p>	
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в I квартале 2021 г

Старший инспектор - Государственный инспектор
Ржевского и Zubцовского районов Тверской области
по пожарному надзору Тетерин П.П.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

" 11 " марта 20 20 г.



М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил(а):

AS

(подпись)

" 14 " 03 20 20 г.

Заведующая МБДОУ «Коробинский
детский сад»

Шубина Мария Анатольевна

(должность, фамилия, инициалы)

* Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575987

Владелец Шубина Мария Анатольевна

Действителен с 29.04.2021 по 29.04.2022