

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«14» февраля 2025 г., 69250061000217227819

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Ржевскому и Зубцовскому районам
Тверской области Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Тверской области**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«21» февраля 2025 г., № 2502/015-69/32/ПВПр

(дата составления предписания)

обл Тверская, г Ржев, ул Калинина, Дом 57а, 84823220526, e-mail: ond_rzhev@69.mchs.gov.ru

(адрес, номер телефона, адрес электронной почты органа, осуществляющего федеральный государственный надзор)

**Предписание
об устранении нарушений обязательных требований**

1. Профилактический визит проведен: с 14:00 до 16:00 21.02.2025, учетный номер 69250061000217227819.

(указывается дата проведения, учетный номер в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Профилактический визит проведен в рамках:

Осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):

1. обл Тверская, г Зубцов, д Малое Коробино, ул Школьная, Дом 5

(указывается адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля)

4. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОРОБИНСКИЙ
ДЕТСКИЙ САД", ИНН 6923005200, адрес юридического лица: 172316, Тверская область, ЗУБЦОВСКИЙ, Д МАЛОЕ
КОРОБИНО, УЛ ШКОЛЬНАЯ, Д. 5А

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика)

5. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

- В помещении у аварийного выхода эксплуатируется светильник со снятым колпаком (рассеивателем)
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Пункт 35 Правил, Подпункт в. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
Запрещается эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией.
Срок устранения нарушения:
01.04.2025
- В помещении щитовой огнетушители находятся на полу
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Пункт 409 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание
Срок устранения нарушения:
01.04.2025
- На огнетушителях отсутствует порядковый номер
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Пункт 407 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
Каждый огнетушитель, установленный на объекте защиты, должен иметь порядковый номер, нанесенный на корпус огнетушителя
Срок устранения нарушения:

01.04.2025

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, срок устранения нарушения)

Главный государственный инспектор Ржевского и Зубцовского районов Тверской области по пожарному надзору – начальник ОНД и ПР по Ржевскому и Зубцовскому районам ГУ МЧС России по Тверской области (Главный государственный инспектор Ржевского и Зубцовского районов Тверской области по пожарному надзору – начальник ОНД и ПР по Ржевскому и Зубцовскому районам ГУ МЧС России по Тверской области)
Дунаевская Марина Сергеевна

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица, подписавшего предписание)



подпись

Главный государственный инспектор Ржевского и Зубцовского районов Тверской области по пожарному надзору – начальник ОНД и ПР по Ржевскому и Зубцовскому районам ГУ МЧС России по Тверской области (Главный государственный инспектор Ржевского и Зубцовского районов Тверской области по пожарному надзору – начальник ОНД и ПР по Ржевскому и Зубцовскому районам ГУ МЧС России по Тверской области)
Дунаевская Марина Сергеевна, e-mail: ond_rzhev@69.mchs.gov.ru, телефон: +74823220526

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должностного лица, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«__» часов «__» минут «__» _____ 20__ г. _____

(подпись)

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 454134806024145915483320249861407208698181236587

Владелец Шубина Мария Анатольевна

Действителен с 13.08.2024 по 13.08.2025